# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

## № RU C-RU.НМ31.В.00006/26

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОКАБЕЛЬ I» (ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ I»). Место нахождения и адрес юридического лица: 141108, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, улица 3-я Линия, дом 31. Адрес места осуществления деятельности: 141108, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, улица 3-я Линия, дом 31. ОГРН 1027739218836, ИНН 7728265767. Телефон: +7 (495) 544-46-94, адрес электронной почты: omk@eurocabel-1.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОКАБЕЛЬ I» (ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ I»). Место нахождения и адрес юридического лица: 141108, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, улица 3-я Линия, дом 31. ОГРН 1027739218836, ИНН 7728265767. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141108, РОССИЯ, Московская область, город Щелково, улица 3-я Линия, дом 31.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». ОГРН 5087746009489, ИНН 7721630731, Место нахождения и адрес юридического лица: 109428, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, помещ. 23/6. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, помещ. 23/6, офисы 412, 413, 414. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НМ31.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели оптические с наружной оболочкой из материала, не распространяющего горение при одиночной прокладке, марок: ОГДН, ОГМН, ОГЦН, ОТДН, ОТМН, ОТЦН, ОКДН, ОКМН, ОКЦН, ОСДН, ОПЦН, изготавливаемые по ТУ 3587-001-58743450-2005 «КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ» (с изм. № 21). Серийный выпуск.

**код ОКПД2 (ОК034-2014):** 27.31.11.000 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 8544 70 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № С-6/10-2026 от 26.10.2026 ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН24.
Акт о результатах анализа состояния производства № 020/123-26 от 01.10.2026 органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11НМ31.
Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента - согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Схема сертификации 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) - согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения в отапливаемом помещении 1Л и под навесом 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150, срок хранения: в соответствии с разделом 4 ТУ 3587-001-58743450-2005 ( с изм. №21) в отапливаемом помещении не более 15 лет, при хранении под навесом – не более 10 лет.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2026 по 28.10.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Габриэлян Гурген Станиславович (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Трошин А.В. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

М.П.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
## № RU C-RU.НМ31.В.00006/26

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**
- ТУ 3587-001-58743450-2005 «КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ» от 29.04.2005 с изм. № 21.

**Обозначение и наименование национального стандарта, включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|---|---|---|
| ГОСТ 31565-2012 | «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.2). | Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4. |

**Условия хранения** должны соответствовать условиям хранения в отапливаемом помещении 1Л и под навесом 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150.
**Срок хранения**: в соответствии с разделом 4 ТУ 3587-001-58743450-2005 ( с изм. №21) в отапливаемом помещении не более 15 лет, при хранении под навесом – не более 10 лет.
**Срок службы:** в соответствии с п.1.7.1 ТУ 3587-001-58743450-2005 ( с изм. №21) при соблюдении требований к условиям прокладки, монтажа, эксплуатации должен быть не менее 25 лет.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Габриэлян Гурген Станиславович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (фамилия, имя, отчество)

М.П.